



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Φανή Λάζου
Τηλέφωνο: 213-2033936
E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 5-11-2025
Αρ. Πρωτ.: 34720

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρου 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0, Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια, όπως αυτός ισχύει,
3. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Στο άρθρο 50 του νόμου αναφέρεται ότι «...Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ...»,

4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
5. του ν.5218/2025(Α'125) «Τροποποιητικές διατάξεις του ν.4412/2026 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων»,
6. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
7. του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
8. ου Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,,: *“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 3075),*
2. το υπ' αριθμ 26622/ 27-08-2025 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο ζητείται η προμήθεια «Πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) Εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου» ,
3. την υπ' αριθμ 28682/15-09-2025 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ :Ψ0ΟΜ4690ΩΝ-Η4Ε,με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ,
4. την υπ' αριθμ 28682/15-2025 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Ψ0ΟΜ4690ΩΝ-Η4Ε, με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών,
5. την υπ' αριθμ 28/21-10-2025(θέμα 19°) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΧΓΖ4690ΩΝ-6ΔΟ,με την οποία εγκρίθηκαν :
 - 1) Το υπ' αριθμ. 30468/29-09-2025 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου.
 - 2) Η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την προμήθεια πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου με CPV: 42513000-5, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καταχώρηση της Πρόσκλησης στη

σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

- 3) Η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης προμήθειας από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 47127Α).
 - 4) Εξουσιοδοτεί την Διοικήτρια του Νοσοκομείου να προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. την απαιτούμενη δέσμευση ποσού 37.200,00€ για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (Κ.Α.Ε 47111Α) και αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 1277/2025-03/11/2025 (ΑΔΑ: Ψ13Τ4690ΩΝ-63Ξ),

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου, με CPV:42513000-5 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	11/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (ΩΡΑ 08:00 π.μ)	20/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (ΩΡΑ 14:00 μ.μ)	24/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 11:00 π.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την 20/11/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 30468
ΗΜ/ΝΙΑ: 29/09/2025



Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικήτριας
Διοικητική Διευθύντρια
Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδ/νσης
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου»

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμ.πρωτ. 28682/15-09-2025, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαστηριακών ψυγείων και καταψύκτη για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας και αντικατάστασης των υπαρχόντων λόγω παλαιότητας και κακής λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24% της προμήθειας συνολικά ανέρχεται έως του ποσού των 30.000,00€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Τρία (3) μονόπορτα εργαστηριακά ψυγεία συντήρησης και φύλαξης αντιδραστηρίων με γυάλινη πόρτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Χωρητικότητα περίπου 700 lt.
2. Εξωτερική κατασκευή με προστασία έναντι της διάβρωσης.
3. Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.



4. Μόνωση πάχους 60 mm τουλάχιστον με αφρό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης CFC-free.
5. Γυάλινη πόρτα με αυτόματο κλείσιμο (δυσλό γυαλί χαμηλής εκπομπής). Να διαθέτει κλειδαριά με κλειδί.
6. Φωτισμό LED με αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου.
7. Τουλάχιστον τέσσερα (4) ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.
8. Ανάμεσα +2°C και +12°C. Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.
9. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +38°C.
10. Πλήρως σφραγισμένος συμπίεστης και αεριζόμενος συμπυκνωτής τοποθετημένος στην οροφή. Εσωτερικός αεριζόμενος εξατμιστής. Σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα για διασφάλιση ομοιομορφίας της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο.
11. Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων.
12. Τάση λειτουργίας 230V/50Hz.
13. Ψυκτικό υγρό CFC/HCFC free, R290.
14. Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής στην οποία να προβάλλονται οι πληροφορίες λειτουργίας και οι συναγερμοί.
15. Οπή για είσοδο εξωτερικών αισθητήρων.
16. Επίπεδο θορύβου: <50dB
17. Δυνατότητα προστασίας πρόσβασης με κωδικό. Η απενεργοποίηση του ψυγείου να απαιτεί απαραίτητα κωδικό.
18. Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας (για την προστασία των προϊόντων από πάγωμα)
19. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τα ακόλουθα:
 - υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία
 - αποτελεσματικότητας συμπυκνωτή
 - διακοπής τάσης
 - ανοιχτής πόρτας
 - προβλήματος στον αισθητήρα
 - χαμηλής μπαταρίας
 - σφάλμα επικοινωνίας
20. Ενσωματωμένο ψηφιακό καταγραφικό με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε USB.
21. Τέσσερις (4) ρόδες και πόδια σταθεροποίησης.
22. Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί τα ακόλουθα:
 - Συρτάρια με τηλεσκοπικό μηχανισμό
 - Πρόσθετα ράφια
23. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις και βάρος 700x800x2000 (ΠxΒxΥ mm) – kg.150 περίπου.
24. Το ψυγείο να συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο DIN 13277

Εκτιμώμενο κόστος: 13.000€ συνολικά πλέον ΦΠΑ

Β. Ένα (1) μονόπορτο εργαστηριακό ψυγείο συντήρησης και φύλαξης αντιδραστηρίων με συμπαγή πόρτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Χωρητικότητα περίπου 700 lt.
2. Εξωτερική κατασκευή με προστασία έναντι της διάβρωσης.
3. Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
4. Μόνωση πάχους 60 mm τουλάχιστον με αφρό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης CFC-free.
5. Συμπαγή πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Να διαθέτει κλειδαριά με κλειδί.
6. Φωτισμό LED με αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου.



7. Τουλάχιστον τέσσερα (4) ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.
8. Ανάμεσα +2°C και +12°C. Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.
9. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +38°C.
10. Πλήρως σφραγισμένος συμπιεστής και αεριζόμενος συμπτυκνωτής τοποθετημένος στην οροφή. Εσωτερικός αεριζόμενος εξατμιστής. Σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα για διασφάλιση ομοιομορφίας της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο.
11. Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπτυκνωμάτων.
12. Τάση λειτουργίας 230V/50Hz.
13. Ψυκτικό υγρό CFC/HCFC free, R290.
14. Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής στην οποία να προβάλλονται οι πληροφορίες λειτουργίας και οι συναγερμοί.
15. Οπή για είσοδο εξωτερικών αισθητηρίων.
16. Επίπεδο θορύβου: <50dB
17. Δυνατότητα προστασίας πρόσβασης με κωδικό. Η απενεργοποίηση του ψυγείου να απαιτεί απαραίτητα κωδικό.
18. Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας (για την προστασία των προϊόντων από πάγωμα)
19. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τα ακόλουθα:
 - υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία
 - αποτελεσματικότητας συμπτυκνωτή
 - διακοπής τάσης
 - ανοιχτής πόρτας
 - προβλήματος στον αισθητήρα
 - χαμηλής μπαταρίας
 - σφάλμα επικοινωνίας
20. Ενσωματωμένο ψηφιακό καταγραφικό με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε USB.
21. Τέσσερις (4) ρόδες και πόδια σταθεροποίησης.
22. Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί τα ακόλουθα:
 - Συρτάκια με τηλεσκοπικό μηχανισμό
 - Πρόσθετα ράφια
23. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις και βάρος 700x800x2000 (ΠxΒxΥ mm) – kg.150 περίπου.
24. Το ψυγείο να συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο DIN 13277

Εκτιμώμενο κόστος: 4.000€ πλέον ΦΠΑ

Γ. Ένα (1) δίπορτο εργαστηριακό ψυγείο συντήρησης και φύλαξης αντιδραστηρίων με γυάλινη πόρτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Χωρητικότητα περίπου 1400 lt.
2. Εξωτερική κατασκευή με προστασία έναντι της διάβρωσης.
3. Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
4. Μόνωση πάχους 60 mm τουλάχιστον με αφρό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης CFC-free.
5. Γυάλινες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο (δυσλό γυαλί χαμηλής εκπομπής). Να διαθέτουν κλειδαριά με κλειδί.
6. Φωτισμό LED με αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου.
7. Τουλάχιστον τέσσερα (4) ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.
8. Ανάμεσα +2°C και +12°C. Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.
9. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +38°C.

10. Πλήρως σφραγισμένος συμπίεστης και αεριζόμενος συμπτυκνωτής τοποθετημένος στην οροφή. Εσωτερικός αεριζόμενος εξατμιστής. Σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα για διασφάλιση ομοιομορφίας της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο.
11. Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπτυκνωμάτων.
12. Τάση λειτουργίας 230V/50Hz.
13. Ψυκτικό υγρό CFC/HCFC free, R290.
14. Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής στην οποία να προβάλλονται οι πληροφορίες λειτουργίας και οι συναγερμοί.
15. Οπή για είσοδο εξωτερικών αισθητηρίων.
16. Επίπεδο θορύβου: <50dB
17. Δυνατότητα προστασίας πρόσβασης με κωδικό. Η απενεργοποίηση του ψυγείου να απαιτεί απαραίτητα κωδικό.
18. Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας (για την προστασία των προϊόντων από πάγωμα)
19. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τα ακόλουθα:
 - υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία
 - αποτελεσματικότητας συμπτυκνωτή
 - διακοπής τάσης
 - ανοιχτής πόρτας
 - προβλήματος στον αισθητήρα
 - χαμηλής μπαταρίας
 - σφάλμα επικοινωνίας
20. Ενσωματωμένο ψηφιακό καταγραφικό με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε USB.
21. Τέσσερις (4) ρόδες και πόδια σταθεροποίησης.
22. Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί τα ακόλουθα:
 - Συρτάρια με τηλεσκοπικό μηχανισμό
 - Πρόσθετα ράφια
23. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις και βάρος 1400x800x2000 (ΠxΒxΥ mm) – kg.220 περίπου.
24. Το ψυγείο να συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο DIN 13277

Εκτιμώμενο κόστος: 6.000€ πλέον ΦΠΑ

Δ. Ένας μονόπορτος καταψύκτης -30°C με αυτόματη απόψυξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Χωρητικότητα περίπου 700 lt.
2. Εξωτερική κατασκευή με προστασία έναντι της διάβρωσης.
3. Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
4. Μόνωση πάχους 60 mm τουλάχιστον με αφρό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης CFC-free.
5. Συμπαγής πόρτα με αυτόματο κλείσιμο. Να διαθέτει κλειδαριά με κλειδί.
6. Φωτισμό LED με αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου.
7. Τουλάχιστον επτά (7) συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.
8. Ανάμεσα -10°C και +30° C. Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.
9. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +35°C.
10. Πλήρως σφραγισμένος συμπίεστης και αεριζόμενος συμπτυκνωτής τοποθετημένος στην οροφή. Εσωτερικός αεριζόμενος εξατμιστής. Σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα για διασφάλιση ομοιομορφίας της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο.
11. Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπτυκνωμάτων.
12. Τάση λειτουργίας 230V/50Hz.
13. Ψυκτικό υγρό CFC/HCFC free, R290.

14. Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής στην οποία να προβάλλονται οι πληροφορίες λειτουργίας και οι συναγερμοί.
 15. Οπή για είσοδο εξωτερικών αισθητηρίων.
 16. Επίπεδο θορύβου: <50dB
 17. Δυνατότητα προστασίας πρόσβασης με κωδικό. Η απενεργοποίηση του ψυγείου να απαιτεί απαραίτητα κωδικό.
 18. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τα ακόλουθα:
 - υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία
 - αποτελεσματικότητας συμπυκνωτή
 - διακοπής τάσης
 - ανοιχτής πόρτας
 - προβλήματος στον αισθητήρα
 - χαμηλής μπαταρίας
 - σφάλμα επικοινωνίας
 19. Ενσωματωμένο ψηφιακό καταγραφικό με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε USB.
 20. Τέσσερις (4) ρόδες και πόδια σταθεροποίησης.
 21. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις και βάρος 700x800x2000 (ΠxΒxΥ mm) – kg.150 περίπου.
- Εκτιμώμενο κόστος: 7.000€ πλέον ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :

1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα τις ως άνω τεχνικές περιγραφές. (Επί ποινή αποκλεισμού).
2. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά για όλα τα είδη που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται.
3. Το αντικείμενο των προμηθειών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο προμηθειών και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε διακινδύνευση την ορθή αποτελεσματική και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
5. Τα αιτούμενα ψυγεία/καταψύκτης να είναι αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής (Ευρωπαϊκή Ένωση) σύμφωνα με τα αναφερόμενα, τα οποία θα αντιπροσωπεύονται επίσημα στην Ελλάδα από τον προσφέροντα. (Με υπεύθυνη δήλωση - επί ποινή αποκλεισμού).
6. Τα ψυγεία/καταψύκτης να πληρούν όλες τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, γι' αυτό και ο προσφέρων θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. (Με υπεύθυνη δήλωση - επί ποινή αποκλεισμού).
7. Τα ψυγεία/καταψύκτης να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας, για χρονικό διάστημα που ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία. Κατά το διάστημα αυτό, ο προσφέρων, θα χορηγεί κάθε μη αναλώσιμο μέρος ή εξάρτημα που παρουσιάζει μη φυσιολογική φθορά και θα παράσχει κάθε τεχνική υποστήριξη. (Με υπεύθυνη δήλωση - επί ποινή αποκλεισμού).
8. Ο προσφέρων να παρέχει επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη (ως ορίζει ο νόμος).
9. Κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα μας επισυνάψει τεχνικά ενχειρίδια (οίκου κατασκευής – τεχνικά χαρακτηριστικά) των προσφερόμενων ειδών. Σε άλλη περίπτωση δεν

θα λαμβάνεται υπόψη και θα απορρίπτεται από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.
(Επί ποινή αποκλεισμού).

10. Κατά το στάδιο παράδοσης, εάν ο προσφέρων παραδώσει διαφορετικά από αυτά που μας είχε προσφέρει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον ίδιο.
11. Οι συσκευές να διαθέτουν CE mark και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα Χαμηλής τάσης 2014/35/UE, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/UE.
12. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.
13. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 13485 και να εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004.
14. Η κατάθεση των ISO είναι υποχρεωτική (επί ποινή αποκλεισμού).
15. Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικούς κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
16. Τα είδη θα κατακυρωθούν σε **κοινό μειοδότη προμηθευτή** για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Εργαστηρίου όσον αφορά τη συντήρηση και την προμήθεια ανταλλακτικών.
17. Τόπος παράδοσης: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
18. Χρόνος παράδοσης : ΑΜΕΣΑ.

ΑΘΗΝΑ 22/09/2025

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Ορφανίδου Μαρία, Βιοπαθολόγος-Κλινική Μικροβιολόγος, Δ/ντρια Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας



2. Κεφαλάκης Αλέξανδρος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας



3. Ντάϊμας Νικόλαος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου, με CPV:42513000-5 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη προμήθειας πέντε (5) εργαστηριακών ψυγείων συντήρησης και ενός (1) εργαστηριακού καταψύκτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου, με CPV:42513000-5 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) ,απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) , τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.

✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.

✓ το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και

✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α, το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται το είδος καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.5 TIMEΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.6 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω (ΚΑΕ 47111Α).

2.7 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης :ΑΜΕΣΑ

2.8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλάσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει,.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συστημάτων το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν τη σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν.5218/2025 ειδικώς δε, στις περιπτώσεις που δε καλύπτονται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν μετά τις ως άνω τροποποιήσεις.

Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται και εξετάζονται σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο (Αριθμ.Πρωτ.7195/1-08-2025 της ΕΑΔΗΣΥ), όπως ίσχυε ανάλογα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα .

Κάθε διαφορά που απορρέει από τις συμβάσεις της παρούσας διακήρυξης επιλύεται μέσω της άσκησης προδικαστικής προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/20216, όπως ισχύουν μετά τον ν.5218/2025.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ANNA MAÏNA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Προμηθειών