



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Βασιλική Χαραλαμπέλη
Τηλέφωνο: 213-2033934
E-mail: v.xaralampeli@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 22/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 19761

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΚΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη :

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρου 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0, Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια, όπως αυτός ισχύει,
3. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Στο άρθρο 50 του νόμου αναφέρεται ότι «...Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ...»,
4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

5. του.ν.5218/2025(A'125) «Τροποποιητικές διατάξεις του ν.4412/2026 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων»,
6. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
7. του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
8. του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".

B. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,,: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
2. Το υπ' αρ. 12351/08-04-2025 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων-σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
3. Την υπ' αρ. 13005/15-04-2025 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6ΖΒ54690ΩΝ-ΞΜ7) σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή σύνταξης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων- στεγνωτηρίων-σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
4. Το υπ' αρ. 16103/16-05-2025 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την ορισθείσα επιτροπή.
5. Την υπ' αριθμ. 14/04-07-2025 (θέμα 58^ο) απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκαν:
 1. Το υπ' αριθμ. 16103/16-05-2025 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων-σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή.
 2. Το Νοσοκομείο να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων- στεγνωτηρίων-σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», πιθανού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), με δημοσίευση αυτής στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο Δι@ύγεια.
 3. Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2024, η οποία και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 40879Α.
 4. Η εξουσιοδότηση προς την Διοικήτρια του Νοσοκομείου να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
6. Το υπ' αριθμ. 8725/17-03-2026 νέο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών (ορθή κοινοποίηση του υπ' αριθμ. 16103/16.05.2025 εγγράφου),

7. Την υπ' αριθμ. 17/27-05-2026 (θέμα 24^ο) απόφαση του Δ.Σ., (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΥΩΦ4690ΩΝ-ΕΔΕ) με την οποία εγκρίθηκαν:

- 1) Η σκοπιμότητα για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων – στεγνωτηρίων – σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
- 2) Το υπ' αρ. 8725/17-03-2026 νέο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την ορισθείσα επιτροπή.
- 3) Το Νοσοκομείο να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων – στεγνωτηρίων – σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, πιθανού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή) με ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
- 4) Η κάλυψη της δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
- 5) Η εξουσιοδότηση προς την Διοικήτρια να προβεί στην συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

8. Η με αριθμό απόφασης 734/2026 - 17/06/2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για την κάλυψη της δαπάνης, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 65Τ44690ΩΝ-ΒΒΨ.

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων – στεγνωτηρίων – σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με CPV: 39717200-3 πιθανού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | | |
|---|---|---|---|
| | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
| Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών | 24/06/2026 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (ΩΡΑ 08:00 π.μ) | 03/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΩΡΑ 14:00 μ.μ) | 06/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 11:00 π.μ) |

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την 03/07/2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00μμ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΟΡΘΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16103/16.5.2025 ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Αθήνα, 17/3/2026

Αρ. Πρωτ. :

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 8725
ΗΜ/ΝΙΑ: 17/03/2026



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣ : Οικονομική Υπ/νση -
Γραφείο Προμηθειών.

ΘΕΜΑ : «Τεχνική περιγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων - στεγνωτηρίων - σιδερωτηρίων, του Νοσοκομείου».

Σχετ. 1. Το υπ' αριθμ. 19401/26.06.2024 έγγραφο από το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού.


Σε συνέχεια της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 13005/15-04-2025 απόφασης Διοικητή, με την οποία ορισθήκαμε μέλη αρμόδιας επιτροπής, υποβάλλουμε το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων - στεγνωτηρίων - σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων κλιματισμού, για την κάλυψη των αναγκών στο χώρο των κεντρικών πλυντηρίων του Νοσοκομείου.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών στον προαναφερόμενο χώρο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες υψηλές πλέον θερμοκρασίες που επικρατούν τους θερινούς μήνες, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργικότητα του χώρου.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη, της εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού στους χώρους των πλυντηρίων - στεγνωτηρίων - σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες εργασίας καθώς και ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, ενόψει της ερχόμενης θερινής περιόδου.



2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ :

Εντός του χώρου των κεντρικών πλυντηρίων του Νοσοκομείου, θα γίνει εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπα ισχύος ≥ 52.000 btu/h, έκαστο, με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπου απαιτείται (ηλεκτρικές παροχές, ηλεκτρικός πίνακας κλιματισμού κτλ.), σε σημεία όπου θα υποδείξει ο υπεύθυνος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Νοσοκομείου.

2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Κατά την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, εσωτερικές μονάδες / εξωτερικές μονάδες, οι οποίες σπές θα υπάρξουν στους εξωτερικούς τοίχους του χώρου καθώς και σε οροφή/σκέπαστρο, θα επισκευαστούν και θα μονωθούν με τα κατάλληλα υλικά (επισκευαστικό σοβά τοικοποιίας, υλικά μόνωσης όπως ελαστομερές, υβριδικό σφραγιστικό κτλ.)

Θα γίνει τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της κάθε εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας (ντουλάπα), για λόγους προστασίας από χτυπήματα κατά την μεταφορά των καροτσιών ιματισμού.

Τα κιγκλιδώματα θα είναι αφαιρούμενα, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη μονάδα για λόγους συντήρησης / επισκευής και επικαλυμμένα με αντισκωριακή βαφή, χρώματος επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Εντός του χώρου των πλυντηρίων, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα κλιματισμού για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των μηχανημάτων κλιματισμού του χώρου, με νέα γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το πλησιέστερο πεδίο ηλεκτρικού ρεύματος δικτύου ΔΕΗ, εντός του κεντρικού υποσταθμού του Νοσοκομείου.


Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση αυτής της νέας παροχής σε υφιστάμενο διακόπτη ισχύος εντός του πεδίου ηλεκτρικού ρεύματος, μετά από υπόδειξη του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων (κωξ).

Η διέλευση όλων των ηλεκτρικών καλωδίων θα γίνει σε υφιστάμενη σχάρα καθώς και σε νέο πλαστικό σωλήνα / σπιράλ βαρέως τύπου και με την χρήση των κατάλληλων στηριγμάτων και εξαρτημάτων, κατά περίπτωση.

Η διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, άνωθεν του νέου ηλεκτρολογικού πίνακα κλιματισμού, θα γίνει εντός νέας σχάρας όπου θα τοποθετηθεί με προφίλ στήριξης.

Για τις ανάγκες των εργασιών θα γίνει αποξήλωση δύο (2) βιομηχανικών μεταλλικών ασφαλειοδιακόπτων παλαιού τύπου, μεταφορά και εγκατάσταση αυτών σε νέους εξωτερικούς πλαστικούς πίνακες μετά μηχανισμών ράγας.

Τα εύκαμπτα καλώδια όπου θα χρησιμοποιηθούν εντός του νέου ηλεκτρικού πίνακα κλιματισμού θα φέρουν ακροχιτώνια κατά την σύνδεσή τους στα διάφορα υλικά ράγας.




ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ :

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---|-----------|
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3x125A 18kA | 1 ΤΕΜ. |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 4 ΣΕΙΡΩΝ, 80 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ. | 1 ΤΕΜ. |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 1 ΣΕΙΡΑΣ, 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, IP 65. | 2 ΤΕΜ. |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,6/1kV NYU J1VV-R 5x50mm ² . | 42 ΜΕΤΡΑ |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΜΗΥ H05VV5-F PVC 5x6mm ² . | 130 ΜΕΤΡΑ |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑΣ / ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 25mm ΜΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΟΥΦΕΣ). | 130 ΜΕΤΡΑ |
| 7 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) 4x80A 30mA ΤΥΠΟΥ Α. | 2 ΤΕΜ. |
| 8 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ LED, ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ, 3P. 230VAC. ΜΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ. | 10 ΤΕΜ. |
| 9 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ LED, ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ, 1P. 230VAC. ΜΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ. | 3 ΤΕΜ. |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x80A. | 2 ΤΕΜ. |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3x25A. | 6 ΤΕΜ. |
| 12 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1x6A. | 3 ΤΕΜ. |
| 13 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x25A. | 1 ΤΕΜ. |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x32A. | 1 ΤΕΜ. |
| 15 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60x200x0,6 mm. | 3 ΜΕΤΡΑ |
| 16 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ 200x0,6 mm. | 3 ΜΕΤΡΑ |
| 17 | ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΑΡΑΣ 40x2x1,5 mm. | 3 ΜΕΤΡΑ |

2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ :2.3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι καινούργιες και αμεταχείριστες.

Θα είναι διαιρούμενου τύπου το οποίο θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας αέρα - αέρα με μηχανική συμπίεση για τοπική ψύξη - θέρμανση χώρων, τύπου ντουλάπα, κατηγορίας ισχύος ≥ 52.000 btu/h.



Θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R32, θα είναι εξοπλισμένο με συμπιεστές τεχνολογίας Inverter και θα τροφοδοτείται από ηλεκτρική παροχή 380-415 Volt A.C., 50Hz, 3Ph.

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής επάρκειας όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Ecodesign.

Το σύστημα θα αποτελείται από μία (1) εξωτερική μονάδα και μία (1) εσωτερική μονάδα.

Θα τοποθετηθεί αντλία συμπυκνωμάτων σε κάθε εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

2.3.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :

- Τάση λειτουργίας : 380-415 Volt, 50 Hz, 3 Ph.
- Τύπος λειτουργίας : Ψύξη / Θέρμανση.
- Ψυκτική απόδοση : ≥ 52.000 btu/h.
- Θερμική απόδοση : ≥ 62.000 btu/h.
- Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη $\geq 5,70$.
- Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) $\geq 3,80$.
- Ενεργειακή κλάση ψύξης : A+
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (Μέσης ζώνης) : A
- Παροχή αέρα m^3/h (Y/M/X) Εσωτερική : 1950/1750/1600.
- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας dB (A) (Y/M/X/H) : $\leq 53/50,5/45,5/40$.
- Εύρος λειτουργίας εσωτερικής θερμοκρασίας (Ψύξη) : 17-32°C
- Εύρος λειτουργίας εσωτερικής θερμοκρασίας (Θέρμανση) : 0-30°C
- Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας (Ψύξη) : -15 έως 50°C
- Εύρος λειτουργίας εσωτερικής θερμοκρασίας (Θέρμανση) : -20 έως 24°C
- Μέγιστο μήκος σωληνώσεων : 75 μέτρα.
- Μέγιστη υψομετρική διαφορά : 30 μέτρα.
- Ψυκτικό υγρό λειτουργίας : R32
- Τεχνολογία Inverter.


2.3.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ :

Θα γίνει η προμήθεια / εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού, τύπου ντουλάπα, ισχύος ≥ 52.000 btu/h, έκαστος, σε σημεία του χώρου των πλυντηρίων, μετά από υπόδειξη του υπεύθυνου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Κατασκευή και εγκατάσταση νέων δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, καθώς και νέων δικτύων αποροής συμπυκνωμάτων.

Θα κατασκευαστεί μεταλλική βάση επάνω στην οποία θα τοποθετηθεί η εκάστοτε εσωτερική κλιματιστική μονάδα (ντουλάπα).

Αυτή η μεταλλική κατασκευή (βάση), θα είναι τύπου τραπέζι, θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο κοιλοδοκό 50x50x3mm και θα απέχει από το δάπεδο κατ' ελάχιστο



300mm. Τα κάτω άκρα της βάσης, στα σημεία που εφάπτονται με το δάπεδο, θα φέρουν πλαστικές τάπες αντίστοιχων διαστάσεων. Μεταξύ της βάσης και της μονάδας κλιματισμού, θα τοποθετηθεί περιμετρικά ελαστικό-παρέμβυσμα πάχους 5 mm, ενώ στο άνω σημείο κλιματισμού θα γίνει κατάλληλη στήριξη με την πλησιέστερη κάθετη τοιχοποιία.

Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού θα τοποθετηθούν στη πλησιέστερη ταράτσα για εύκολη πρόσβαση συντήρησης και επισκευής αυτών, και πάνω σε κατάλληλες επιδαπέδιες βάσεις για χρήση σε εξωτερικές συνθήκες (βροχή, ήλιος) και όχι απευθείας πάνω στο μπετόν/μόνωση. Θα χρησιμοποιηθούν αντικραδασμικά πέλματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---|-----------|
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ. | 4 ΤΕΜ. |
| 2 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. | 110 ΜΕΤΡΑ |
| 3 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ. | 4 ΤΕΜ. |

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :

Ο Εκτιμώμενος προϋπολογισμός του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € πλέον φπα 24%, ήτοι 37.200,00 € με φπα 24%.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :

1. Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπα και ηλεκτρολογικού πίνακα τροφοδοσίας αυτών στο χώρο των κεντρικών πλυντηρίων (πλυντηρίων - στεγνωτηρίων - σιδερωτηρίων), του Νοσοκομείου.
2. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να λάβει γνώση του χώρου, των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων - απαιτήσεων τις παρούσας τεχνικής περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πριν την κατάθεση της προσφοράς, θα συντάξει **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα συνοπογράψει και ο αρμόδιος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
3. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων (ασφάλεια έργου). Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο ανάδοχος των Εργασιών. «Υπεύθυνη Δήλωση».


4. Θα τηρηθούν οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λομώξεων που σχετίζονται με τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες. «Υπεύθυνη Δήλωση»
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητα του, στις εγκαταστάσεις και στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα - προσωπικό και δική του οικονομική επιβάρυνση. «Υπεύθυνη Δήλωση»
6. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση μερμετιών που θα προκύψουν στην τοιχοποιία λόγω των εργασιών (στοκάρισμα, βάψιμο κτλ.) «Υπεύθυνη Δήλωση»
7. Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ή για παραδρομές τις τεχνικής περιγραφής, ο Συμμετέχων οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες και οδηγίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
8. Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών, θα γίνει σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του Τμήματος Επιστάσις και Ιματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
9. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα υλοποιηθεί κατά τις απογευματινές - νυχτερινές ώρες, Σάββατο και Κυριακές πλην των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου «όπου επηρεάζονται».
10. Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει επιβλέποντα Μηχανικό, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και Τεχνικό Ασφάλειας. «Υπεύθυνη Δήλωση»
11. Όλες οι τροποποιήσεις θα υλοποιηθούν κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
12. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ.) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ.). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. «Υπεύθυνη Δήλωση»
13. Τα υλικά ράγας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του οίκου ABB λόγω απαίτησης για συμβατότητα με τους εξοπλισμούς του Υ/Σ. «Υπεύθυνη Δήλωση»
14. Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί. Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από το συνεργείο του Αναδόχου. «Υπεύθυνη Δήλωση»
15. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του προτεινομένου μειοδότη εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθεί τις υποδείξεις και τις τεχνικές περιγραφές του έργου.
16. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τους όρους της.
17. Με την παράδοση του έργου, σε πλήρη λειτουργία, ο ανάδοχος, θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τα έντυπα των οδηγιών χρήσεως (manual), των οδηγιών συντήρησης καθώς και τις γραπτές εγγυήσεις των κλιματιστικών μονάδων, που θα έχει τοποθετήσει. «Υπεύθυνη Δήλωση»


18. Κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα μας επισυνάψουν τεχνικά εγχειρίδια (οίκου κατασκευής - τεχνικά χαρακτηριστικά - εγγυήσεις) των κλιματιστικών μονάδων που θα προσφέρουν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά και θα απορρίπτεται από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
19. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει και να υποβάλλει τα εξής :
- ✓ Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (τουλάχιστον τρεις (3) για τα τελευταία τρία (3) έτη), όπου θα αποδεικνύεται η εμπειρία του σε αντίστοιχες εργασίες (εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, άνω των 10 Kw).
 - ✓ Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Π.Ε. ή Τ.Ε.), κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας εργοδηγού ψυκτικού και πιστοποιητικού σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015, ο οποίος θα αναλάβει υπεύθυνος του έργου. Ο Μηχανικός θα πρέπει να έχει εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες. Θα κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις εμπειρίας και κατάσταση ΣΕΠΕ.
 - ✓ Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό, τουλάχιστον δύο (2) εργοδηγούς ψυκτικούς με πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015 και δύο (2) τεχνίτες ψυκτικούς. Θα κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι άδειες επαγγέλματος ή βεβαιώσεις αναγγελίας, πιστοποιητικά και κατάσταση ΣΕΠΕ.
 - ✓ Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό τουλάχιστον έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 4^{ης} Ομάδας Α' Ειδικότητας και έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 2^{ης} Ομάδας Α' Ειδικότητας. Θα κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι άδειες επαγγέλματος ή βεβαιώσεις αναγγελίας και κατάσταση ΣΕΠΕ.
20. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 9001:2015** με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
21. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 45001:2018**, με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
22. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 14001:2015**, με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
23. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 27001:2013**, με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
24. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 50001:2018**, με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
25. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει **ISO 37001:2016**, με αντικείμενο τις Η/Μ εργασίες, σε ισχύ κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
26. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει τις πιστοποιήσεις **CE** και **Eurovent** των προσφερόμενων κλιματιστικών μονάδων.
27. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται από δύο (2) έτη εγγύηση και διασφαλίζεται η επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
28. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης.


29. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων κλιματιστικών μονάδων.
30. Η υποβολή των παραπάνω Υπεύθυνων Δηλώσεων, Βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών ISO, είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.
31. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν.1599/86 ή με ψηφιακή ηλεκτρονική δήλωση μέσω gov.gr, αλλιώς θα απορρίπτονται.

Σχετικό 1 : σελίδες 1

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1. Δημήτρης Παπουλάκος, ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

2. Νικόλαος Ντάιμας, ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

3. Απόστολος Κουτσοφέγγης, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων – στεγνωτηρίων – σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με CPV: 39717200-3 πιθανού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων – στεγνωτηρίων – σιδερωτηρίων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με CPV: 39717200-3 πιθανού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο), απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.

✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.

✓ το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και

✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α, το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται το είδος καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.5 ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.6 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω (ΑΛΕ 31201020000001).

2.7 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

2.8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συστημάτων το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν τη σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν.5218/2025 ειδικώς δε, στις περιπτώσεις που δε καλύπτονται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν μετά τις ως άνω τροποποιήσεις.

Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται και εξετάζονται σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο (Αριθμ.Πρωτ.7195/1-08-2025 της ΕΑΔΗΣΥ), όπως ίσχυε ανάλογα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα .

Κάθε διαφορά που απορρέει από τις συμβάσεις της παρούσας διακήρυξης επιλύεται μέσω της άσκησης προδικαστικής προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/20216, όπως ισχύουν μετά τον ν.5218/2025.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ANNA MAÏNA

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Προμηθειών
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας