



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Ε. Ρέππα
Τηλέφωνο: 2132033933
E-mail: e.reppa@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 01/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 20860

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη :

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρο 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει,
4. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
5. Του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/Α4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια», όπως αυτός ισχύει.
6. του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016,
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

8. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 15, παράγραφο 8 (όπως ισχύει),
9. του Ν. 2889/2001 « Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του.ν.5218/2025(Α'125) «Τροποποιητικές διατάξεις του ν.4412/2026 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων»,

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την υπ' αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Το υπ' αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητά της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το υπ' αρ. 15037/14-05-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και των υποδομών ψυχικής υγείας αρμοδιότητάς του.
5. Την υπ' αρ. 20/24-06-2026 (ΘΕΜΑ 18^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΨΙΜ4690ΩΝ-13Σ), σύμφωνα με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκαν:
 1. Την έγκριση της σκοπιμότητας για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και των υποδομών ψυχικής υγείας αρμοδιότητάς του.
 2. Την έγκριση του υπ' αρ. 15037/14-05-2026 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και των Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητάς του, που κατατέθηκε από την ορισθείσα επιτροπή.
 3. Την κάλυψη της δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
 4. Το Νοσοκομείο να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια των προαναφερθέντων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και των Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητάς του, με CPV: 42500000-1, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 36.704,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά(χαμηλότερη τιμή) και δημοσίευση του διαγωνισμού στις ιστοσελίδες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 5. Τον ορισμό επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
6. Την υπ' αρ. 778/2026 (29.06.2026) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6ΔΚΟ4690ΩΝ-Α14) με την οποία δεσμεύτηκε η απαραίτητη πίστωση προς κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και των Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητάς του, πιθανού προϋπολογισμού **29.600,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 36.704,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), και δημοσίευση του διαγωνισμού στις ιστοσελίδες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	02/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (ΩΡΑ 08:00 π.μ)	07/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ. (ΩΡΑ 13:00 μ.μ)	08/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (ΩΡΑ 11:00 π.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την **07/07/2026 και ώρα 13:00 μμ**

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων
Πληρ.: Χρ. Γκουτζής
Τηλ.:213/2032183-4
E-mail: goujis@gna-gennimatas.gr

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15037
ΗΜ/ΝΙΑ: 14/05/2026



Χρ. Γκουτζής
Αθήνα, 14/5/2026
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : Διοικητική Διεύθυνση

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανήματων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανήματων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητας του»

Σας διαβιβάζουμε την Τεχνική Περιγραφή για το αντικείμενο του θέματος.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ
Εγκαταστάσεων

Χρήστος Γκουτζής
Χρήστος Γκουτζής
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμητρα Γεωργανά
Δήμητρα Γεωργανά
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Συνημμένα:

1. Τεχνική περιγραφή: Σελ. 8

Κοινοποίηση:

- Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 1^ο Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
 Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
 Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 154
 ΤΚ: 115 27, Αθήνα
 Πληρ.: Χρ. Γκουτζής
 Τηλ.: 213/2032183-4
 E-mail: goujis@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 14/5/2026
 Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : Διοικητική Διεύθυνση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική περιγραφή για προμήθεια κλιματιστικών μηχανήματων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανήματων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητας του.

1. Γενικά.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) σε τμήματα του Νοσοκομείου και Υποδομών Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητάς του, εις αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων τα οποία υπολειτουργούν και παρουσιάζουν συχνά βλάβες.

2. Πίνακας περιγραφής είδους.

α/α	Κωδικός	Περιγραφή είδους	Ποσότητα (τεμ.)
1	20820070060 00001	Επίτοιχο κλιματιστικό μηχάνημα inverter 9.000 btu.	8
2	20820070310 00001	Επίτοιχο κλιματιστικό μηχάνημα inverter 12.000 btu.	31
3	20820070460 00001	Επίτοιχο κλιματιστικό μηχάνημα inverter 18.000 btu.	12

4	20820070470 00001	Επίτοιχο κλιματιστικό μηχάνημα inverter 24.000 btu.	6
5	20820070290 00001	Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου κασέτα οροφής inverter 24.000 btu.	2
6	20820070490 00001	Κλιματιστικό μηχάνημα φορητό 12000 btu.	6

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει **μία (1) προσφορά** για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται.

Το αντικείμενο των προμηθειών είναι ένα σύνολο προμηθειών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε διακινδύνευση την ορθή αποτελεσματική και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται **αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.**

3. Πίνακας με σύντομη περιγραφή των υπό προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων.

α/α	Περιγραφή Αιτήματος	Είδος Κλιματιστικής Συσκευής	Τύπος Κλιματιστικής Συσκευής	Ψυκτική Ισχύς (BTU/HH CFM)	Τύπος Συμπίεστή και λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ψυκτικό Μέσον	Τεμ.
1	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	SLIT SYSTEM (Διαιρούμενου τύπου επίτοιχο)	9.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A++ ψύξη, και A+ Θέρμανση.	R32	8

2	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	SPLIT SYSTEM (Διαιρούμενου τύπου επίτοιχο)	12.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A++ ψύξη, και A+ Θέρμανση.	R32	31
3	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	SPLIT SYSTEM (Διαιρούμενου τύπου επίτοιχο)	18.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A++ ψύξη, και A+ Θέρμανση.	R32	12
4	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	SPLIT SYSTEM (Διαιρούμενου τύπου επίτοιχο)	24.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A++ ψύξη και A+ Θέρμανση.	R32	6
5	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	SPLIT SYSTEM (Διαιρούμενου τύπου κασέτα οροφής)	24.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A++ ψύξη, και A+ Θέρμανση.	R32	2
6	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.	Ψύξη - Θέρμανση.	Φορητό κλιματιστικό μηχάνημα	12.000 Btu/h (230 V)	Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter) CLASS A ψύξη A+ Θέρμανση.	R410A ή R32 ή R290	6

4. Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών μηχανημάτων.

4.1. Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (α/α 1 - 5 πίνακα Νο 3).

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου, θα πληρούν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Όλα τα μηχανήματα θα είναι ενός αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής (κοινός για όλα τα μηχανήματα) που θα αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και θα παρέχει τόσο δεκαετή επάρκεια ανταλλακτικών όσο και οργανωμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο AFTER SALE SERVICE.

Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τμήματα: Το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα και θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί στον εξωτερικό χώρο. Τα δύο τμήματα θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

- Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.
- Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμένων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία.
- Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.
- Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, πλαστικό.
- Θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, εγκατάσταση και ο χειρισμός της θα γίνεται με τηλεκοντρόλ.

Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου :

- Διακόπτη 3ών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.
- Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα - OFF.
- Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, θέρους ή χειμώνα.
- Να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.
- Όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα του κυκλώματος ελέγχου και αυτοματισμού, (αισθητήρες, ηλεκτρονικές πλακέτες, αισθητήρα ασύρματης επικοινωνίας μέσω τηλεκοντρόλ, κλπ).
- Τηλεκοντρόλ χειρισμού από απόσταση, με τις standard εντολές του κατασκευαστή, για την εκκίνηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση του μηχανήματος.

Επιπλέον, για τα μηχανήματα τύπου κασέτα οροφής η εσωτερική μονάδα του μηχανήματος θα πληροί τα ακόλουθα :

- ⊕ Θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση εντός ψευδοροφής με την κατάλληλη ανάρτηση στην οροφή του κλιματιζόμενου χώρου.
- ⊕ Θα περιλαμβάνει τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, 3ών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.
- ⊕ Θα περιλαμβάνει το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης και αντλία απομάκρυνσης συμπυκνωμένων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία.
- ⊕ Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου στην πρόσοψη.
- ⊕ Πρόσοψη με ανακλινόμενες περσίδες στις 4 (τέσσερις) κατευθύνσεις για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.
- ⊕ Ανακλινόμενη θυρίδα ελέγχου στην οποία θα βρίσκετε ενσωματωμένο το φίλτρο.
- ⊕ Όλα τα όργανα ελέγχου που αναφέρονται και στην επίτοιχη κλιματιστική μονάδα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο όργανο η εξάρτημα έχει προβλέψει ο κατασκευαστής για την κανονική λειτουργία του μηχανήματος.
- ⊕ Ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο με τις standard εντολές του κατασκευαστή, για την εκκίνηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση του μηχανήματος.
- ⊕ Τηλεκοντρόλ χειρισμού από απόσταση, με τις standard εντολές του κατασκευαστή, για την εκκίνηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση του μηχανήματος.

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

- Τον συμπιεστή, με τον ηλεκτροκινητήρα του, τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.
- Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό καλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις .
- Όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα του κυκλώματος ελέγχου και αυτοματισμού, (αισθητήρες πλακέτες κλπ).
- Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.
- Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να μην είναι μικρότερος του 0,95.
- Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των μηχανημάτων θα είναι \pm 3% από την ζητούμενη εφόσον δεν συμπίπτει με αυτήν.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

- Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας.
- Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισμού)

- ✓ Η ζητούμενη ισχύς του μηχανήματος, θα αναφέρεται σε Btu/h.
- ✓ Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ στην Ψύξη, και A+ στην Θέρμανση.
- ✓ Θα είναι τεχνολογίας INVERTER.
- ✓ Πιστοποιήσεις του Κατασκευαστικού Οίκου των μηχανημάτων, ως εξής:
 - Σχετική πιστοποίηση ISO 9001 - 2015 του κατασκευαστή των μηχανημάτων.
 - Σχετική πιστοποίηση ISO 14001 - 2015 του κατασκευαστή των μηχανημάτων.
 - Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΕ), καθώς και Πιστοποίηση EUROVENT, ή ισοδύναμα, από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται όλες οι πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.
 - Το ψυκτικό μέσον θα είναι οικολογικού τύπου R 32.

Με Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο συμμετέχων θα δηλώσει τα ακόλουθα:

«Ο Οίκος κατασκευής ή η αντιπροσωπεία του, θα παρέχει:

- ✓ εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα 5 ετών για τον συμπιεστή και 2 έτη για τα ηλεκτρικά μέρη.
- ✓ Δεκαετή (10) επάρκεια ανταλλακτικών όσο και οργανωμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο AFTER SALE SERVICE».
- ✓ Οι τεχνικές προσφορές (κατά το στάδιο του διαγωνισμού) θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

4.2. Φορητά κλιματιστικά μηχανήματα (α/α 6 πίνακα Νο 3).

Τα υπό προμήθεια φορητά κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά (με ποινή αποκλεισμού):

- Φορητό Κλιματιστικό: 12.000 Btu/h.
- Απόδοση ψύξης 12.000 Btu/h.
- Απόδοση θέρμανσης 10.000 Btu/h.

_____ (6) _____

- Δυνατότητα αφύγρανσης 70lt/24h.
- Ενεργειακή κλάση A/A+ (Ψύξη / Θέρμανση).
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R410A ή R32 ή R290.
- Παροχή αέρα 410m³/h (υψηλή ταχύτητα).
- Με σύστημα αυτόματης εξάτμισης του αποστραγγισμένου νερού.
- Με 3 ταχύτητες ανεμιστήρα.
- Με φίλτρο συγκράτησης σκόνης και μικροσωματιδίων.
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου.

Κάθε μηχανήμα θα περιλαμβάνει:

- Τηλεχειριστήριο.
- Σωλήνα εξαγωγής αέρα μήκους τουλάχιστον 1,50m, ειδικό σύστημα εγκατάστασης της εξαγωγής αέρα σε παράθυρα.
- Ρόδες για την διευκόλυνση της μετακίνησης του.

Απαιτήσεις, επί ποινή αποκλεισμού:

- ≠ Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά φυλλάδια.
- ≠ Θα υποβληθούν οι εν ισχύ πιστοποιήσεις του Κατασκευαστικού Οίκου των μηχανημάτων, ως εξής:
 - Σχετική πιστοποίηση ISO 9001 - 2015 του κατασκευαστή των μηχανημάτων.
 - Σχετική πιστοποίηση ISO 14001 - 2015 του κατασκευαστή των μηχανημάτων.
 - Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/EE), καθώς και Πιστοποίηση EUROVENT, ή ισοδύναμα, από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται όλες οι πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.
- ≠ Θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η χρονική εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, καθώς και η δεκαετή επάρκεια ανταλλακτικών, όπως επίσης και την διάθεση κατάλληλα πιστοποιημένου AFTER SALE SERVICE σύμφωνα πάντα με τον οίκο κατασκευής.

5. Παράδοση και παραλαβή του συνόλου της παραγγελίας.

Η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των μηχανημάτων της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αποθήκη του Νοσοκομείου (Μεσογειών 154 Αθήνα), παρουσία της ορισθείσας από το Νοσοκομείο, επιτροπή παραλαβής.

6. Προϋπολογισμός προμήθειας.

Η δαπάνη προϋπολογισμού, για την προμήθεια των άνω κλιματιστικών μηχανημάτων, ανέρχεται σε είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (29.600,00€), πλέον του αναλογούντος φπα 24%, ήτοι τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ (36.704,00€) με φπα 24%.

7. Την συγκρότηση προτεινομένης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αποτελούμενη, λόγω συνάφειας με το αντικείμενο, από τους:

- Γκουτζής Χρήστος, ΤΕ Μηχ/κών.
- Τουρλής Ηλίας, ΔΕ Τεχνικού.
- Τσοπανάκης Σπυρίδων, ΔΕ Τεχνικού.


8. Την συγκρότηση προτεινομένης επιτροπής, παραλαβής της προμήθειας μηχανημάτων, αποτελούμενη από:

- Ντάιμας Νικόλαος, ΤΕ Μηχ/κών.
- Ντάφλος Ευστάθιος, ΤΕ Μηχ/κών.
- Κουτσοφέγγης Απόστολος, ΔΕ Τεχνικού.

Για την Τεχνική Υπηρεσία


Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ

Εγκαταστάσεων

Χ. Γκουτζής
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ

Η Προϊσταμένη

Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δ. Γεωργιάνα
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου και φορητών κλιματιστικών μηχανημάτων στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και των υποδομών ψυχικής υγείας αρμοδιότητάς του, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη και υπηρεσίες.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα.

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- ✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

- ✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- ✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.
- ✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ θα παράσχει στο Νοσοκομείο την υπηρεσία που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
- ✓ Η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη παροχή της υπηρεσίας στην Ελλάδα και
- ✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται την υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται, συνοδευμένες με το δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, υπογεγραμμένο από τον τεχνικό της εταιρείας και τον/την υπεύθυνο/η, του τμήματος. ».

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα

με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α' 84/13-04-2020) και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στον σχετικό Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Άννα Μάινα

Ακριβές Αντίγραφο

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Τεχνική Υπηρεσία